

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по городу Казани (Советский район)  
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Казань

«24» марта 2016 г.  
10 часов 30 минут  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ юридического лица, индивидуального предпринимателя №68

По адресу/адресам: город Казань ул. Николая Ершова, 55, ул. Аделя Кутуя, 33

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02 марта 2016 года № 68

была проведена плановая проверка в отношении:

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе» город Казань»

Дата и время проведения проверки:

«09» марта 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, «24» марта 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 часа)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Казани УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» Ибрагимова Н.В., 02.03.2016г. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отделения НД по Советскому району г. Казани «Азино» УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Рифкат Рафаилович;

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» Ибрагимова Н.В.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| Ул. Н.Ершова, 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.                                                                                                                                                                                                                                                   | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ |
| 2.               | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности (Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м.) | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                           | Не обеспечено укомплектование объекта огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 правил.                                                                                                                                                                                                                                              | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 70 Правил противопожарного режима в РФ |
| 4                            | План (схемы) эвакуации людей в случае пожара разработаны не согласно ГОСТа размером менее 400х600мм                                                                                                                                                                                                                                              | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009             |
| <b>Ул. Аделя Кутуя д. 33</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| 5                            | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (Отделка стен и пола, на путях эвакуации выполнена материалом с неисследованными показателями пожарной опасности (линолеум, обои) )                                                       | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ |
| 6                            | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности (Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м.) | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ |
| 7                            | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности (Табло «выход» установлено не над эвакуационным выходом (дверью))                                                                                                       | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ |
| 8                            | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности (отсутствует второй датчик пожарной сигнализации в коридоре эвакуационного выхода, многофункциональной комнате)                                                         | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ |

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Нарушений не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**Не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» Ибрагимова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » марта 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)